


LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nr. 001/CE/2023-11-20

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung: | RWA 4A-1D |
| Verwendungszweck: | Elektrische Steuerzentrale für RWA-Anlagen |
| Hersteller: |  H+H Automation UG (haftungsbeschränkt) Engelbert-Fischer-Straße 5 D-89284 Pfaffenhofen |
| System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: | 1 |
| Notifizierte Stelle: | ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757 Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit (0757-CPR-286-9023120-1-1) |
| Wesentliche Merkmale: | Funktionsklasse: A / Umweltklasse: 1 Unterbrechungszeit: 0,0 Sekunden Ausgangsstrom I _{maxb} : 4A Eingang: 230V~ / 50Hz Ausgang: 24VDC +/- 17% Akkumulatoren: 2 x 12V / 2,1Ah |
| Technische Dokumentation: | ED V07 & ift-Prüfnachweise |
| Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung mit folgenden Richtlinien, Normen & Spezifikationen: | |
| Harmonisierte Norm: | EN 12101-10:2005 |
| Weitere technische Normen und Richtlinien: | ISO 21927-9:2012 DIN 18232-9:2021-12 2014/30/EG EMV-Richtlinie 2014/35/EG Niederspannungsrichtlinie 2011/65/EU RoHS Richtlinie |
| Spezifikationen: | Montageanweisung RWA 4A-1D V1.3 |

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Pfaffenhofen, den 20.11.2023



Alexander Hiller, M. Eng.

Geschäftsführender Gesellschafter

