

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DoP-Nr. 001/CE/2023-11-20

Produktbezeichnung:	RWA 4A-1D
Verwendungszweck:	Elektrische Steuerzentrale für RWA-Anlagen
Hersteller:	 H+H Automation GmbH Steinheimer Straße 12 D-89291 Holzheim
System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	1
Notifizierte Stelle:	ift Rosenheim GmbH, NB-Nr. 0757 Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit (0757-CPR-286-9023120-1-1)
Wesentliche Merkmale:	Funktionsklasse: A / Umweltklasse: 1 Unterbrechungszeit: 0,0 Sekunden Ausgangsstrom I _{maxb} : 4A Eingang: 230V~ / 50Hz Ausgang: 24VDC +/- 17% Akkumulatoren: 2 x 12V / 2,1Ah
Technische Dokumentation:	ED V08 & ift-Prüfnachweise
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung mit folgenden Richtlinien, Normen & Spezifikationen:	
Harmonisierte Norm:	EN 12101-10:2005
Weitere technische Normen und Richtlinien:	ISO 21927-9:2012 DIN 18232-9:2021-12 2014/30/EG EMV-Richtlinie 2014/35/EG Niederspannungsrichtlinie 2011/65/EU RoHS Richtlinie
Spezifikationen:	Montageanweisung RWA 4A-1D V1.4

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Holzheim, den 31.12.2024



Alexander Hiller, M. Eng.

Geschäftsführender Gesellschafter

